KOMUNIKAT nr 43

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 09.09.2026 roku
w sprawie jakości wody do spożycia
z systemu zaopatrzenia w Białkowie zaopatrującego miejscowości Białków i Grzmiąca, gmina Cybinka, powiat słubicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie badań jeden próbki wody pobranej w dniu 07.092026 r. z punktu zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawy wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Białkowie informuje, iż woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748) pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml w punkcie zgodności przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml **przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach Escherichia Coli oraz Enterokoków jelitowych.** Przekroczenie **to może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. W związku z zaistniałą sytuacją dostawca wodę dobrej jakości dostarczy poprzez ręczne przełączenie zasilania z systemu zaopatrzenia w Drzeniowie dla mieszkańców miejscowości Białków i Grzmiąca.**

W związku z przełączeniem zasilania z innego systemu zaopatrzenia działania naprawcze nie wpłyną na jakość wody dostarczanej do spożycia dla mieszkańców.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych m.in. dezynfekcji i płukania systemu zaopatrzenia celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań



Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny