KOMUNIKAT nr 45

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 11.09.2026 roku
w sprawie przydatności wody do spożycia
z systemu zaopatrzenia w Białkowie zaopatrującego miejscowości Cybinka, Sądów, Białków, Grzmiąca, gmina Cybinka, powiat słubicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie badań dwóch próbek wody, pobranych w dniach 02.09.2026 r. i 09.09.2026 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Białkowie stwierdza przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748) pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy coli w ilości 0 jtk/100 ml w punktach zgodności przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach Escherichia Coli oraz Enterokoków jelitowych.

W związku z powyższym woda z systemu zaopatrzenia w Białkowie zaopatrującego miejscowości Cybinka, Sądów, Białków, Grzmiąca może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny